

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 115 年 08 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		048899411#1218 115-09-03	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	10.75%	10.36ppm	82.93ppm	135.11ppm	96.30ppm	10.34%
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.09ppm	45.84ppm	2.02ppm	6.95ppm	6.21%
	c.月平均值	2.69%	2.65ppm	66.37ppm	19.97ppm	14.98ppm	7.70%
	d.合計排放量	0.00Kg	1424.90Kg	11979.79Kg	2441.75Kg	2499.13Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	45.96Kg/day	386.44Kg/day	78.77Kg/day	80.62Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.11% 0.09% 1.38%	10.09%	8.04%	5.89%	-0.91%	6.40%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	115-06-12	115-07-08	115-07-08	115-07-08	115-06-12	115-07-08
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	98.30%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	99.99%	99.86%	99.86%	99.86%	99.86%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	3.5小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	10.3小時	23.0小時	23.0小時	23.0小時	23.0小時	23.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.1小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期						
	v.監測數據遺失日期	30					
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期						
	x.備用監測設施使用日期						
	y.污染防制設施故障、維修之日期						
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		120-01-18	120-01-18	120-01-18	120-01-18	116-08-07
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		116-01-27	116-01-27	116-01-27	116-02-04	117-02-08
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：廢棄物，燃料月使用量：13446.59(單位：公噸)，月平均含硫分：0.03% 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：80.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%	■否	■否	■否	■否	■否	■否
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。						
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。					

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 115 年 08 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002		
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人		
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話		
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		048899411#1218		
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣	■排放流率
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	48.16%	26.03ppm	111.27ppm	528.89ppm	26.75ppm	21.09%	127340.30Nm3/hr
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	2.74%	0.44ppm	0.55ppm	0.78ppm	0.59ppm	6.35%	20816.40Nm3/hr
	c.月平均值	3.51%	2.27ppm	61.62ppm	21.10ppm	14.47ppm	10.24%	102049.07Nm3/hr
	d.合計排放量	0.00Kg	830.80Kg	9538.89Kg	2043.32Kg	1939.30Kg	0.00Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	26.80Kg/day	307.71Kg/day	65.91Kg/day	62.56Kg/day	0.00Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期							
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.13% 0.22% 1.43%	4.43%	7.19%	5.64%	-1.51%	8.05%	3.67%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	115-06-12	115-07-07	115-07-07	115-07-07	115-06-12	115-07-07	115-07-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-	-
記 數	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.96%	100.00%	100.00%	97.93%	100.00%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	99.99%	95.88%	95.88%	95.88%	95.88%	95.88%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	1.4小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	6.0小時	7.0小時	0.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	2.8小時	62.0小時	62.0小時	62.0小時	62.0小時	62.0小時	3.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.1小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期							
	v.監測數據遺失日期	30						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期							
	x.備用監測設施使用日期							
	y.污染防治設施故障、維修之日期							
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	其他
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		120-01-18	120-01-18	120-01-18	120-01-18	117-01-07	
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		116-01-07	116-01-07	116-01-07	116-01-30	117-01-07	
	報 告	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____
		■否	■否	■否	■否	■否	■否	■否
ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。								
摘 要	燃料名稱：廢棄物，燃料月使用量：12006.01(單位：公噸)，月平均含硫分：0.03%							
	燃料名稱：柴油，燃料月使用量：5165.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00%							
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
要 點	燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%							
	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。							
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						