

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 115 年 09 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		048899411#1218 115-10-02	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	8.68%	9.48ppm	82.13ppm	57.91ppm	63.78ppm	11.66%
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.25ppm	43.21ppm	1.83ppm	4.65ppm	6.61%
	c.月平均值	2.73%	2.06ppm	64.89ppm	14.18ppm	15.07ppm	7.72%
	d.合計排放量	0.00Kg	932.01Kg	11400.40Kg	1676.71Kg	2292.52Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	31.07Kg/day	380.01Kg/day	55.89Kg/day	76.42Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	-0.51% 0.40% 0.98%	10.09%	8.04%	5.89%	-1.94%	6.40%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	115-09-23	115-07-08	115-07-08	115-07-08	115-09-23	115-07-08
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-
記 錄	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.71%	100.00%	100.00%
	m.總日曆時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	99.71%	99.71%	99.71%	99.57%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運作之總時數D ₂	3.2小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時	3.0小時	4.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	10.1小時	20.0小時	20.0小時	20.0小時	20.0小時	20.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	3.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月 報	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期						
	v.監測數據遺失日期						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期						
	x.備用監測設施使用日期						
	y.污染防治設施故障、維修之日期						
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		120-01-18	120-01-18	120-01-18	120-01-18	116-08-07
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		116-07-31	116-07-31	116-07-31	116-02-04	117-01-08
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號： 	□是，編號：
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：廢棄物，燃料月使用量：12642.04(單位：公噸)，月平均含硫分：0.03% 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：39.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。	■否	■否	■否	■否	■否	■否
	說明事項						
	連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。						

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 115 年 09 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本 資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名			d.職稱	操作組長	e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號			g.證書字號		h.填表日期	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氟化氫	■氧氣
監 測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	3.88%	10.45ppm	85.05ppm	94.48ppm	48.40ppm	12.34%
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	2.78%	0.48ppm	50.46ppm	4.49ppm	5.96ppm	7.00%
	c.月平均值	3.28%	1.09ppm	71.01ppm	23.79ppm	16.38ppm	8.46%
	d.合計排放量	0.00Kg	435.74Kg	11124.64Kg	2349.20Kg	2128.71Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	14.52Kg/day	370.82Kg/day	78.31Kg/day	70.96Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	-0.55% 0.36% 1.08%	4.43%	7.19%	5.64%	-0.70%	8.05%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	115-09-23	115-07-07	115-07-07	115-07-07	115-09-23	115-07-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-
記 數	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	96.60%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時	720小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	99.72%	99.72%	99.72%	100.00%	99.30%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	3.1小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	3.0小時	1.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _r	2.1小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時	9.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	2.0小時	2.0小時	2.0小時	0.0小時	5.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期						
	v.監測數據遺失日期						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期						
	x.備用監測設施使用日期						
	y.污染防治設施故障、維修之日期						
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		120-07-26	120-07-26	120-07-26	120-07-26	117-01-07
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		116-01-07	116-01-07	116-01-07	116-02-04	117-01-07
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____
摘 要	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。 燃料名稱：廢棄物，燃料月使用量：12915.68(單位：公噸)，月平均含硫分：0.03% 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：187.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。	■否	■否	■否	■否	■否	■否
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防治法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。					